

## **Проверка пожарной безопасности жилого фонда**

Межрайонной прокуратурой в соответствии с полномочиями, определенными Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», в связи с поступившим коллективным обращением жителей дома по адресу: г. Москва, ул. Булатниковская, д. 3, корп. 4, совместно с сотрудником 3 РОНПР Управления по ЮАО ГУ МЧС по городу Москве проведена проверка соблюдения ООО «Авантаж 2005» требований пожарной безопасности.

Установлено, что ООО «Авантаж 2005» осуществляет управление жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу.

Проверкой выявлены нарушения Правил и Норм пожарной безопасности (не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями; не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов; допускается эксплуатация электросветильников без защитных колпаков, предусмотренных конструкцией светильника).

По результатам проверки межрайонной прокуратурой генеральному директору ООО «Авантаж 2005» внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, вынесены 2 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 1, 3 ст. 20.4 КоАП РФ.